

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

623400 г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, 8

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефоны доверия: ОНД 8 (3439) 34-05-35; ГУ МЧС России по СО 8 (343) 262-99-99;

УРЦ МЧС России: (343) 371-99-99; МЧС России: (495) 449-99-99;

Предписания № 98 / 1 / 1

по устранению нарушений установленных требований в области пожарной безопасности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 19»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Руководствуясь федеральным законом от 26 декабря 2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период « 30 » июля 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка Начальником ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР подполковником внутренней службы Аверинским Василием Валерьевичем объекта защиты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 9 совместно с директором Рязанцевой Светланой Александровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения установленных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Люк выхода на чердак выполнен не противопожарным в противопожарной преграде с требуемым пределом огнестойкости, имеет зазоры	ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч.1 ст.46; ст. 6,27,87,88, таблица 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.17 СП 4.13130.2013; п. 5.14*,7.4,7.17,8.4* таблица 1 и 2 СНиП 21-01-97*;	01.07.2020	
2.	Эвакуационный выход № 12 не обеспечивает безопасную эвакуацию людей на случай возникновения пожара (разрушена площадка)	ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч.1 ст.46; ФЗ-123 «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 статьи 89; статья 53; ППР в РФ п.33;	01.07.2020	
3.	Эвакуационный выход из помещения столовой не обеспечивает безопасную эвакуацию людей на случай	ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч.1 ст.46; ФЗ-123 «Технических регламент о требованиях пожарной	01.07.2020	

	возникновения пожара (разрушены ступени наружной лестничной клетки)	безопасности» пункт 1 статьи 89; статья 53; ППР в РФ п.33;		
4.	Эвакуационный выход № 3 не обеспечивает безопасную эвакуацию людей на случай возникновения пожара (разрушена площадка)	ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч.1 ст.46; ФЗ-123 «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 статьи 89; статья 53; ППР в РФ п.33;	01.07.2020	
5.	Эвакуационный выход № 4 не обеспечивает безопасную эвакуацию людей на случай возникновения пожара (разрушена площадка)	ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч.1 ст.46; ФЗ-123 «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 статьи 89; статья 53; ППР в РФ п.33;	01.07.2020	
6.	Эвакуационный выход из кабинета математики не обеспечивает безопасную эвакуацию людей на случай возникновения пожара (разрушена площадка).	ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч.1 ст.46; ФЗ-123 «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 статьи 89; статья 53; ППР в РФ п.33;	01.07.2020	
7.	Эвакуационный выход № 8 не обеспечивает безопасную эвакуацию людей на случай возникновения пожара (разрушена площадка)	ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч.1 ст.46; ФЗ-123 «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 статьи 89; статья 53; ППР в РФ п.33;	01.07.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:



- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.
- должностные лица в пределах их компетенции.

Начальник ОНД и ПР г. Каменска – Уральского,
Каменского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
Аверинский Василий Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 01 ” августа 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
“ 01 ” августа 20 19 г.




(подпись)

М.Л.П.*

(должность, фамилия, инициалы)